



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 20 października 2022 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.27.2022.AS**

Nazwa zadania: **Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie.”**

Dofinansowanie operacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 14.10.2022 r., 18.10.2022 r. i 19.10.2022 r. wyjaśniamy:

I. Pytania Wykonawcy

Pytanie 1.

Proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym na 15.02.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. Biorąc pod uwagę zakres prac projektowych oraz konieczność uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej i decyzji pozwolenia na budowę) termin 15.02.2023 r. jest nierealny.

Odpowiedź na pytanie 1.

Z uwagi na dofinansowanie wykonawstwa inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zamawiający nie może wydłużyć terminu.

II. Pytania Wykonawcy

Pytanie 1.

Czy zakres zamówienia obejmuje opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zakres zamówienia nie obejmuje opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 2.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego. W związku z tym, że bez doprecyzowania ilości pobytów u Zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo sporządzić oferty, prosimy o podanie jaka ilość wizyt na budowie należy przyjąć do sporządzenia oferty. Prosimy o podanie ilości pobytów, aby stworzyć jednakowe warunki dla wszystkich oferentów.

Prosimy również o podanie maksymalnego terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego, ponieważ obecnie nie ma możliwości sporządzenia rzetelnej wyceny nadzoru, który pełniony będzie np. za 10 lat.

Odpowiedź na pytanie 2.

W ocenie Zamawiającego 5 popytów/wizyt na budowie wystarczy. Przewidywany termin zakończenia wykonawstwa inwestycji 30.11.2023 r.

Pytanie 3.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zakres zamówienia obejmuje aktualizacje kosztorysów inwestorskich. Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość aktualizacji kosztorysów należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź na pytanie 3.

W ocenie Zamawiającego 1 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wystarczy.

Pytanie 4.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym termin realizacji zadania określony został na 15.02.2023 r. tj. ok. 3,5 miesiąca od podpisania umowy. Ze względu na konieczność wykonania wielu spraw formalno-prawnych termin ten jest niemożliwy do wypełnienia. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 31.10.2023 r. lub w przypadku braku konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na 31.07.2023 r.

Odpowiedź na pytanie 4.

Z uwagi na dofinansowanie wykonawstwa inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zamawiający nie może wydłużyć terminu.

III. Pytania Wykonawcy

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza reaktory przepływowe w technologii zawierającej rozwiązania zwiększające stabilność procesu technologicznego oraz zmniejszenie objętości komór osadu czynnego przez możliwość utrzymywania wyższego stężenia osadu czynnego?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza reaktorów przepływowych oraz zmniejszenia objętości komór osadu czynnego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego