



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.43.2025
Rypin, 21 maja 2026 r.

Wójt Gminy Skrwilno
ul. Rypińska 7
87-510 Skrwilno

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Skrwilnie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 20 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
04.11.2026 r.	R/55/25 LM.613.R.55.2025	Punkt monitoringowy SUW Skrwilno – woda podawana do sieci, kran w pomieszczeniu hydroforni	Kontrola urzędowo - parametry mikrobiologiczne	Badania w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
14.04.2026 r.	2739/26 1792/26/W	Punkt monitoringowy SUW Skrwilno – woda podawana do sieci, kran w pomieszczeniu hydroforni	Kontrola wewnętrzna - parametry mikrobiologiczne	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rogowo.

12.05.2026 r.	R/11/26 LM.613.R.11.2026	Punkt monitoringowy SUW Skrwilno – woda podawana do sieci, kran w pomieszczeniu hydroforni	Kontrola wewnętrzna - parametry mikrobiologiczne	Badania w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
---------------	-----------------------------	--	--	---

W dniu 04.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu w Skrwilnie gm. Skrwilno. Próbki wody pobrano w punktach zgodności, tj. Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, w przedszkolu gminnym w Skrwilnie oraz w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

W próbkę wody podawanej do sieci na Stacji uzdatniania wody stwierdzono obecność ogólnej liczby bakterii w 22°C po 72h w liczbie 250jtk/1ml wody, przy dopuszczalnej wartości 100 jtk/ml. W pozostałych dwóch próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby bakterii w 22°C po 72h nie stwierdzono bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na zlecenie Gminy Skrwilno oraz w ramach kontroli urzędowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej we Włocławku. Badania w ramach kontroli wewnętrznej wykonane przez MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie, ul. Sportowa 22.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych woda z wodociągu publicznego w Skrwilnie spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z ww. urzędnia wodociągowego nadaje się do spożycia przez ludzi.

Beata Grabowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rypinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie
- Do wiadomości:
2. NHŻ – elektronicznie
3. NHD – elektronicznie
4. aa – elektronicznie