



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Urząd Gminy w Skrwilno

Wpłyn. dnia 11.03.26

Znak 1358 zał

Ref. J.G.

Znak sprawy: NHŚ.9051.17.1.2026

Rypin, dnia 11 marca 2026 r.

**Wójt Gminy Skrwilno**

**87-510 Skrwilno**

**ul. Rypińska**

Stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Okalewie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
16.02.2026	1160/26 738/26/W	Punkt Monitoringowy - Szkoła Podstawowa w Skudzawach kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna - parametry grupy B	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin. Badania wykonano w MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie ul. Sportowa 22.
16.02.2026	1156/26 734/26/W	Punkt Monitoringowy - Szkoła Podstawowa w Okalewie kran w pomieszczeniu socjalnym	Kontrola wewnętrzna - parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na zlecenie Gminy Skrwilno. Badania wykonane przez MS LAB Sp. z o. o. w Rypinie ul. Sportowa 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych woda z wodociągu publicznego w Okalewie spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego nadaje się do spożycia przez ludzi.

Beata Grabowska  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rypinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie

2. a/a - elektronicznie

Otrzymują do wiadomości:

3. NHŻ - elektronicznie

4. NHD - elektronicznie

5. aa - elektronicznie

F/PSSE-RY/PO-12/IR-01/01 z dnia 09.01.2026 r.